




Warszawa, dnia 25.03.2024 r.

HKN-1.903.9.155.2024



Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne  
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  
ul. Księcia Trojdena 2c-g  
02-109 Warszawa  
e- mail: emilia.sasin@wum.edu.pl

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.),
- § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie**  
**stwierdza, że woda w nieckach basenowych na pływalni**  
**znajdującej się przy ul. Księcia Trojdena 2c-g w Warszawie odpowiada**  
**wymaganiom sanitarnym**

### UZASADNIENIE

W oparciu o analizę:

- spełnienia wymagań § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),
- wyników badań wody na pływalni wykonanych na zlecenie zarządzającego pływalnią,

- zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przedstawionych przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badania wody wykonanych przez PPIS w m.st. Warszawie, sprawozdania nr:
  - HKL 07968/2023 z dnia 24.10.2023 r. niecka rozgrzewkowa (fizykochemia),
  - HKL 07969/2023 z dnia 24.10.2023 r. niecka rozgrzewkowa (bakteriologia),
  - HKL 07972/2023 z dnia 24.10.2023 r. niecka sportowa (fizykochemia),
  - HKL 07973/2023 z dnia 24.10.2023 r. niecka sportowa (bakteriologia).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ocenił jakość wody za rok 2023.

z upoważnienia  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w m.st. Warszawie  
**Kierownik Oddziału Higieny  
Komunalnej**  
*Katarzyna Łukasiewicz-Godlewska*

Otrzymuje:

1. Adresat
2. aa

5 Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	86cadaaacbb24161888db2400e15d2fc	
Nazwa dokumentu	ocena CSR WUM Trojdena 22.03..pdf	
Tytuł dokumentu	ocena CSR WUM Trojdena 22.03.	
Skrót dokumentu	823d6bf6fea9d2a0e9b099c5a3fb3014e069ecd6bb6ed0481d84cf7f152619374	
Wersja dokumentu	1.3	
Data dokumentu	2024-03-22	
Podpis	Podpisany przez	Katarzyna Łukasiewicz-Godlewska
	Stanowisko podpisu	Katarzyna Łukasiewicz-Godlewska (Kierownik oddziału ) HKN
	Data podpisu	2024-03-25
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 19.7.15	
Data wydruku	2024-03-26	
Autor wydruku	Taranska Olga	